

**СХЕМА**  
**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**  
**БЕЛОМЕСТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ**  
**РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО**  
**2024 ГОДА**

(Актуализация на 2018 год)

Актуализация выполнена:

ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской области»  
г. Белгород, ул. Мичурина, 56, оф 423

Директор  
ОГБУ «Центр энергосбережения  
Белгородской области»

\_\_\_\_\_ А.В. Буланин

**2017 год**

## Принятые сокращения

АИТ - автономные источник тепла	МУП - муниципальное унитарное предприятие
ВПУ - установки водоподготовки	н.д. - нет данных
ГВС - горячее водоснабжение	ОАО - открытое акционерное общество
ГУП - государственное унитарное предприятие	ПДК - предельно допустимая концентрация
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство	площ. - площадь
ед. - единица	ППУ - пенополиуретановое
ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения	РФ -Российская Федерация
ИЖД (ИЖС) - индивидуальные жилые дома (индивидуальное жилищное	р. - река
измер. - измерение	ред. - редакция
КНС - канализационная насосная станция	рис. - рисунок
КОС - комплекс очистных сооружений	СЗЗ - санитарно-защитная зона
ЛО - Ленинградская область	СМР - строительно-монтажные работы
МАУ - муниципальное автономное	СП - сельское поселения
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение	ст. - станция
МОУ - муниципальное образовательное учреждение	ФЗ - федеральный закон
МУ - муниципальное учреждение	чел. - человек
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения	ХВС - холодное водоснабжение

## Содержание

№ п/п		страни ца
	<b>Введение</b>	4
	<b>Паспорт схемы</b>	6
	<b>Общие сведения о муниципальном образовании</b>	8
	Географическое положение и территориальная структура - сельского поселения.	8
	Природные условия муниципального образования.	11
	<b>РАЗДЕЛ 1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>	11
<b>1.1</b>	<b>Существующее положение в сфере водоснабжения Беломестненского сельского поселения</b>	11
1.1.1	Структура системы водоснабжения Беломестненского сельского поселения	11
1.1.2	Жилищный фонд, жилищное строительство	14
1.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	16
1.1.4	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения	18
1.1.5	Анализ состояния и функционирования сооружений системы водоснабжения на территории муниципального образования	29
1.1.6	Анализ существующих технических и технологических проблем в системе холодного водоснабжения	20
<b>1.2</b>	<b>Направления развития централизованных систем водоснабжения</b>	21
1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	21
1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения	21
<b>1.3</b>	<b>Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения</b>	22
1.3.1	Водный баланс подачи и реализации воды на территории Беломестненского сельского поселения	22
1.3.2	Оценка фактических и неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников	26
1.3.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников	27
<b>1.4</b>	<b>Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения</b>	38
1.4.1.	Общие данные о численности населения и водопотреблении	28
1.4.2	Прогноз численности населения	29
1.4.3	Прогноз потребления воды питьевого качества	30
<b>1.5</b>	<b>Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения</b>	33
1.6.	<b>Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения</b>	33

1.6.1	Воздействие строительства и реконструкции системы водоснабжения на окружающую среду	33
1.6.2	Качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения	36
1.6.3	Зоны санитарной охраны и защиты	37
1.7	<b>Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения</b>	38
1.8.	<b>Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.</b>	39
1.9.	<b>Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.</b>	39
<b>РАЗДЕЛ 2 ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>		40
2.1	<b>Существующее положение в сфере водоотведения</b>	40
2.2	<b>Перспективные объемы сбора и очистки сточных вод</b>	40
2.3	<b>Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения</b>	41
2.4	<b>Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод</b>	41
2.5	<b>Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения</b>	42
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>		43
<b>Библиография</b>		44

## Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2024 года разработана на основании технического задания, с учетом требований современного законодательства.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

## Исходные материалы для разработки схем водоснабжения и водоотведения

Генеральный план Беломестненского сельского поселения Новооскольского района Белгородской области утвержденный решением земского собрания № 128 от 21.11.2011 года.

Правила землепользования и застройки Беломестненского сельского поселения Белгородской области, утвержденные решением Земского собрания № 128 от 21.11.2011 года.

Основные и дополнительные материалы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения предоставлены администрацией Беломестненского сельского поселения и соответствующими предприятиями (организациями), обеспечивающими систему водоснабжения и водоотведения данного муниципального образования.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем. Кроме того, разработка мероприятий по системе водоснабжения и водоотведения способствует режиму устойчивого и достаточного финансирования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей в Беломестненском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (источники), насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - централизованная система канализации на территории сельского поселения отсутствует

Разработка схем водоснабжения включает в себя:

- паспорт схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Беломестненского сельского поселения с анализом существующих технических и технологических проблем.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение населения муниципального образования водоснабжением питьевого качества не ниже уровня муниципального района;
- очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство новых водозаборных узлов;
- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;
- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений с заменой изношенных участков сети;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- подключение вновь реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

### **Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения**

<b>Наименование схемы:</b>	Схема водоснабжения и водоотведения Беломестненского сельского поселения на 2015 - 2024 годы.
<b>Нормативно- правовая база для разработки программы:</b>	Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32); Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления Правительства РФ от 5. 09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Генеральный план Беломестненского сельского поселения Новооскольского района Белгородской области утвержденный решением земского собрания № 128 от 21 11.2011 года; Правила землепользования и застройки Беломестненского сельского поселения Новооскольского района Белгородской области утвержденные решением земского собрания № 128 от 21 11.2011 года;

	<p>СНиП 11 -02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;</p> <p>31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;</p> <p>СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;</p> <p>СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦИШ, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);</p> <p>СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;</p> <p>Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;</p> <p>Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>
<b>Заказчик программы</b>	Администрация Беломестненского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»
<b>Разработчик программы</b>	Администрация Беломестненского сельского поселения муниципального района «Новооскольский район»
<b>Цели составления схемы водоснабжения и водоотведения:</b>	<p>- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;</p> <p>- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой</p>

	<p>политики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;</li> <li>- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;</li> </ul> <p>снижение вредного воздействия на окружающую среду.</p>
<p><b>Задачи схемы водоснабжения и водоотведения</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкция существующих водозаборных узлов;</li> <li>- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;</li> <li>- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;</li> <li>- строительство локальных очистных сооружений;</li> <li>- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;</li> <li>- установка приборов учета;</li> </ul> <p>обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.</p>
<p><b>Сроки реализации схемы:</b></p>	<p>2015-2024 г.г.</p>



## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

### **Географическое положение и территориальная структура Беломестненского сельского поселения**

Беломестненское сельское поселение расположено в Новооскольском муниципальном районе Белгородской области. Оно граничит с:

- на севере – с Солонец-Полянским сельским поселением;
- юго-востоке – с муниципальным образованием «Волоконовский район»;
- на западе – с Боровогриневским, Ярским сельскими поселениями;
- северо-западе – с Богородским сельским поселением.

Зона Беломестненского сельского поселения с юго-восточной стороны начинается от леса муниципального образования «Волоконовский район», далее проходит по оврагу, пересекает грунтовую дорогу Слоновка-Боровки, огибает овраги «Соколов», «Братское», огибает урочище «Казенное». С западной стороны пересекает дорогу Новый Оскол-Скрынниково, проходит по лесополосе, круто поворачивает на север, затем вновь на запад, идет по оврагу, поросшим кустарником, до пересечения дороги Новый Оскол-Ярское, далее вдоль трассы на восток до пересечения с границей Богородского сельского поселения. Граница Беломестненского сельского поселения пересекает дорогу Новый Оскол-Ярское. От точки пересечения с дорогой граница проходит по оврагу «Попов», далее проходит вдоль лесополосы, вновь по яру, доходит до автодороги Белгород-Новый Оскол, пересекает балку «Савиные лапки». С северной стороны граничит с Солонецполянским сельским поселением. С северо-восточной, восточной проходит по границе земель государственного лесного фонда, правому берегу реки «Оскол».

В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов. Административным центром Беломестненского сельского поселения является с. Беломестное (1143 человека). Вторым по значимости населённым пунктом в настоящее время является с. Ольховатка - 790 человек, третьим по численности населённым пунктом является с. Слоновка с численностью населения 321 человек. Остальные сельские населённые пункты (х. Жилин, х. Ендовино и х. Кульма) населяют 55, 63, 80 человек соответственно. (Данные о численности населения приведены по состоянию на 01 января 2015 года).

Удаленность от областного центра по автодорогам - 115 километров, от районного центра - 20 км.

Подавляющую площадь муниципального образования составляют земли сельскохозяйственного фонда.

Распределение земель сельского поселения по категориям на 1 января 2015 г. представлено в табл. 1.

Распределение земель Беломестненского сельского поселения по категориям на 1 января 2015 года приведено в таблице 1.

Таблица 1

Категория земель	Площадь, га	% от общей площади земель
Земли с/х назначения	5620,99	56,66
Земли населенных пунктов	2643,8	26,65
Земли промышленности и иного специального назначения	60,46	0,6
Земли особо охраняемых территорий и объектов	0	0
Земли лесного фонда	1000,3	10,1
Земли водного фонда	9,25	0,09
<b>Всего</b>	<b>9921</b>	<b>100</b>

Перечень населенных пунктов Беломестненского сельского поселения с указанием численности постоянно зарегистрированного населения.

Таблица 2

Населенный пункт	Численность населения, чел.		
	1980 г.	2000 г.	2015 г.
с. Беломестное	1303	1095	1143
с. Ольховатка	905	823	790
с. Слоновка	380	330	321
х. Жилин	59	47	55
х. Кульма	79	66	80
х. Ендовино	102	83	63

### Природные условия, климат

Климат территории Беломестненского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Зима на территории поселения умеренно холодная, продолжительная (около трех месяцев). Лето теплое (около пяти месяцев). Режим погоды неустойчив. Вхождение атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения арктического воздуха вызывают похолодания.

Началом весны можно назвать первые дни апреля, но вплоть до мая вероятны заморозки в ночное время, что должно учитываться при ведении сельскохозяйственной деятельности. Осень длится с сентября по ноябрь. Самым теплым месяцем в году является июль. Его средняя температура - +25°C. Самым холодным - январь со средней температурой - 12 °C. Среднегодовое количество осадков составляет около 688 мм.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В, климатические условия территории не вызывают ограничения для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории. При размещении объектов

гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

## **РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

### **1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения Беломестненского сельского поселения**

#### **1.1.1 Структура водоснабжения на территории Беломестненского сельского поселения**

Для хозяйственно питьевого водоснабжения Беломестненского сельского поселения в качестве источников водоснабжения используются артезианские скважины (подземные воды), расположенные на территории Беломестненского сельского поселения.

Централизованное водоснабжение имеется в с. Беломестное, с. Ольховатка, с. Слоновка, х. Жилин. В этих населенных пунктах эксплуатируются артезианские скважины (семь шт.).

По состоянию на 1 января 2015 г. на территории Беломестненского сельского поселения имеются 20 учреждений и организаций, из них 1\_сельскохозяйственное предприятие, 2 общеобразовательных учреждения, 6 культурно-досуговых учреждений, 4 медицинских, 1 муниципальное, 3\_почтовых отделения связи, остальные учреждения другой социальной направленности.

Малое предпринимательство фактически является основой экономического развития проектируемой территории.

Промышленных предприятий на территории Беломестненского сельского поселения нет.

Производством сельскохозяйственной продукции занимается ЗАО «Краснояржская зерновая компания». Так же небольшая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах, действуют 14 семейных ферм. В последние годы наблюдается тенденция снижения сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. Это объясняется высокой трудоемкостью и большими материальными затратами, а также трудностью сбыта продукции. На 1 января 2015 года в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах находилось 167 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 87 голов, овец 195 голов; коз – 151 голов, кроликов 390 голов; пчел \_768 семей; птицы всех видов 2007 голов.

Прочие виды экономической деятельности, имеющиеся на территории сельского поселения, относятся к сфере услуг. В \_ Беломестненском \_сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. По состоянию на начало

2015г. в\_ Беломестненском сельском поселении в сфере розничной торговли действовали\_10\_магазинов смешанной торговли и один непродовольственный, а также 2 предприятия общественного питания –2 кафе. Торговая площадь стационарных объектов розничной торговли – 265,3 кв. м. Объектов бытового обслуживания на территории Беломестненского сельского поселения – 6.

Перечень объектов центрального водоснабжения на территории  
Беломестненского сельского поселения

Таблица 3.

Наименование учреждения	Адрес	Ед. изм.	Вместимость		Наличие	
			Проект	Факт	ХВС	ГВС
Учреждения образования						
МБОУ «Беломестненская СОШ»	с. Беломестное ул. Парковая, д.3	число мест	340	120	+	—
МБОУ «Ольховатская ООШ»	с. Ольховатка ул. Молодежная д.35	число мест	250	60	+	—
Учреждения здравоохранения						
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ», терапевтическое отделение № 1	С. Беломестное, ул. Центральная, д. 55	число посещений в смену	18	15	+	—
Центр врача общей (семейной) практики	с. Беломестное ул. Центральная, д. 53	число посещений в смену	12	10	+	-
Ольховатский ФАП	с. Ольховатка ул. Молодежная, д. 24	число посещений в смену	11	9	+	-
Слоновский ФАП	с. Слоновка, ул. Центральная, д. 39	число посещений в смену	7	7	-	-
Учреждения культуры						
Беломестненский СДК	с. Беломестное ул. Центральная, д. 34	число мест	240		+	-
Ольховатский СДК	с. Ольховатка, ул. Молодежная, д. 26	число мест	147		+	-
Слоновский СДК	с. Слоновка, ул. Центральная, д. 39	число мест	16		-	-

Наименование учреждения	Адрес	Ед. изм.	Вместимость		Наличие	
			Проект	Факт	ХВС	ГВС
Беломестненская модельная публичная библиотека	с. Беломестное ул. Центральная, д. 34	число мест	12		+	-
Ольховатская модельная публичная библиотека	с. Ольховатка, ул. Молодежная, д. 26	число мест	10		+	-
Слоновская сельская библиотека	с. Слоновка, ул. Центральная, д. 39	число мест	10		-	-
					-	-
<b>Муниципальные учреждения</b>						
Администрация с/п		кв. м	357,5		+	-
<b>Производственные и коммерческие предприятия</b>						
Магазин – «Сокол 3»	с. Беломестное, ул. Центральная, д. 57	число мест	1		+	-
Магазин «Сокол 2»	с. Беломестное, ул. Центральная, д. 29	число мест	3		+	-
Магазин – Сокол (непродовольственные товары)	с. Беломестное, ул. Центральная, д. 57	число мест	1		+	-
Магазин «Оскол»	с. Беломестное, ул. Центральная, д. 32	Число мест	1			
Магазин «Социальная корзина»	с. Беломестное, ул. Центральная	Число мест	1			
Магазин - Приволье	С. Ольховатка, ул. Привольная	число мест	1		+	-
Магазин – ИП Беляк А.В.	С. Ольховатка, ул. Центральная д. 12	число мест	1		+	-
Магазин – «Продукты»	с. Ольховатка, ул. Центральная, д. 120	число мест	2		+	-
Магазин – «Маяк»	С. Слоновка, ул. Центральная, д. 45	число мест	2		+	-
Магазин «Надежда»	С. Слоновка, ул. Южная, д. 23	число мест	1		+	
Магазин «Продукты»	С. Слоновка, ул. Центральная, д. 45	число мест	1			
Кафе «Сокол»	с. Беломестное, ул. Центральная, д. 57	Число мест	15		+	
Кафе «Дальнобойщик»	С. Ольховатка, ул. Привольная, д. 1	Число мест	15			

Существующая структура земель определяет структуру производства на территории Беломестненского сельского поселения.

Основным видом производственной деятельности на данной территории является сельскохозяйственное производство.

В с. Беломестное представлен наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания, вторым по значимости населенным пунктом в настоящее время является с. Ольховатка.

На территории Беломестненского сельского поселения имеются все основные необходимые виды объектов социального обслуживания населения (учреждения образования, здравоохранения и культуры, магазины).

### 1.1.2 Жилищный фонд, жилищное строительство

Характеристика жилищного фонда приведена в таблице 4. Средняя обеспеченность населения жилой площадью на начало 2015 г. составила 28,89 кв. м общей площади жилых домов.

По формам собственности жилищный фонд поселения разделяется на частную собственность (99,8 %) и муниципальную – (0,2%). В Беломестненском сельском поселении жилищный фонд обеспечен холодным водоснабжением на 96,19%. Водопроводные сети требуют капитального ремонта.

Таблица 4

<u>Показатель</u>	<u>Число площадь</u>
1. Жилищный фонд, общая площадь жилых домов, тыс. кв. м	70,9
в том числе, ед.:	1338
жилые дома (индивидуально-определенные здания)	1231
Жилые дома блочной застройки	107
<b>По формам собственности:</b>	
1.1. Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв. м	0,16
в том числе, ед.:	2
жилые дома (индивидуально-определенные здания)	0
Жилые дома блочной застройки	2
1.2. Частный жилищный фонд, тыс. кв. м	70,74
в том числе, ед.:	1336
жилые дома (индивидуально-определенные здания)	1231
квартиры в многоквартирных жилых домах	105

2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья, кв. м/чел.*	31,2
3. Уровень износа жилищного фонда, %	60
4. Аварийный и ветхий жилой фонд	2,3
5. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, тыс.кв.м.	
холодного водоснабжения	68,2
горячего водоснабжения	0
отопления	0
канализации	0
6.Уровень износа водопроводной сети:	
холодного водоснабжения (ХВС), (среднее значение) %	60
горячего водоснабжения (ГВС), %	0

Новое жилищное строительство ведется, хотя и малыми темпами, чаще делаются пристройки к жилым домам. Строительством население занимается за собственные средства, а также посредством кредитования. Строительства муниципального жилья не имеется. Средняя обеспеченность населения жилой площадью меняется в основном за счет колебаний численности постоянного зарегистрированного населения.

Основными объектами водоснабжения являются индивидуальные жилые дома во всех населенных пунктах данного муниципального образования. Горячее водоснабжение отсутствует.

На территории х. Ендовино и х. Кульма система водоснабжения децентрализованная. Используется вода из шахтных колодцев, которые находятся в хорошем состоянии, оборудованы навесами, крышками, бетонными отмостками и колодцев на приусадебных участках жителей.

### **1.1.3 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения**

На территории Беломестненского сельского поселения снабжение питьевой водой на хозяйственно-бытовые нужды населения осуществляется из подземных источников. Централизованное водоснабжение имеется в с. Беломестное, с. Ольховатка, с. Слоновка, х. Жилин. Существующие водопроводы кольцевые с ответвлениями к жилым домам, общественным, административно-бытовым и производственным зданиям. Назначение водопровода - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных источников.

Таблица 5

№ п/п	Источник водоснабжения	Адрес	Год ввода	Метод обеззараживания	Глубина скважины, м	Дебит скважины, куб. м/сут.	Состояние
1	Артезианская скважина №1	с. Беломестное	1993	нет	100	150	Удовлетворительное
2	Артезианская скважина №2	с. Беломестное	1993	нет	100	150	Удовлетворительное
3	Артезианская скважина №3	с. Беломестное	1968	нет	100	120	Удовлетворительное
4	Артезианская скважина №4	с. Слоновка	1987	нет	290	110	Удовлетворительное
5	Артезианская скважина №5	х.Жилин	1987	нет	270	110	Удовлетворительное
6	Артезианская скважина	с. Ольховатка (старая)	1993	нет	265	120	Удовлетворительное
7	Артезианская скважина	с. Ольховатка (новая)	2011	нет	270	130	Удовлетворительное

Источником водоснабжения являются 7 артезианских скважин. Из скважин вода подается в водопроводные сети. Артезианские скважины оснащены скважинными насосами. Технические характеристики и износ насосного оборудования приведены в таблице 6.

Артезианские скважины обеспечены павильонами, устья забетонированы, оголовки окрашены.

Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован, территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана.

Приборы учета отсутствуют, объем поднятой воды определяется по количеству затраченной электроэнергии.

Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 согласно протоколам лабораторных исследований. №31.БО.11.000.Т.000404.05.14 от 21.05.2014 года



Таблица 6.

№ п/п	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Q, по паспорту м3/час	H, м	Марка электродвигателя	P, кВт	n, об/ мин	Напря жение	Наличие ПЧ	Степень физического износа оборудования
<b>с. Беломестное</b>										
1	ЭЦВ 6-16-190	2017г.	16	190	ПЭДВ	13	3000	380	нет	Б
2	ЭЦВ 6-16-140	2014г.	16	140	ПЭДВ	8	3000	380	нет	Б
3	ЭЦВ 6-10-140	2014г.	10	140	ПЭДВ	8	3000	380	нет	Б
<b>с. Слоновка</b>										
4	ЭЦВ 6-10-140	2015г.	10	140	ПЭДВ	8	3000	380	нет	Б
<b>х.Жилин</b>										
5	ЭЦВ 6-10-140	2016г.	10	140	ПЭДВ	8	3000	380	нет	Б
<b>с. Ольховатка</b>										
6	ЭЦВ 8-25-110	2010г	25	110	ПЭДВ	5,5	3000	380	нет	Г
7	ЭЦВ 8-25-150	2017г.	25	150	ПЭДВ	11	3000	380	нет	А

### 1.1.4 Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения

По степени обеспеченности существующий хозяйственно-питьевой водопровод относится к III категории на основании СП 31.13330.2012, п.7.4, а значит величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи, ниже указанного предела, допускается на время не более чем на 24 ч.

Расчетные свободные напоры воды для 2х этажных зданий - 14м, для 1 этажных зданий - 10м.

Общая протяженность водопроводной сети (ХВС) составляет 47,9 км,

Средний износ сетей водоснабжения – 100 %.

Протяженность сетей со 100% износом – 47,9 км.

Степень износа водопроводных сетей по участкам представлена в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование улиц	Диаметр	Материал	Протя- женность, км	Год ввода в эксплуа- тацию	Износ, %
<b>с. Беломестное</b>						
1	ул. Парковая	76, 100	чугун,	1,1	1988	100
2	ул. Новая	76, 100	чугун, асбест	1,5	1982	100
3	ул. Нижняя	76, 100	чугун, асбест	1	1988	100
4	ул. Молодежная	76, 100	чугун, асбест	11,7	1988	100
5	ул. Садовая	76, 100	чугун, асбест	1,3	1988	100
6	ул. Раздольная	76, 100	чугун, асбест	1,0	1965	100
7	ул. Вишневая	76, 100	чугун	1,4	1988	100
8	ул. Центральная	76, 100	асбест, чугун	6,1	1965	100
9	ул. Восточная, пер. Луговой	76, 100	асбест, чугун	1,8	1965	100
<b>с. Ольховатка</b>						
	ул. Молодежная	76, 100	асбест	1,6	1994	100
	ул. Озерная	76, 100	асбест	1,1	1994	100
	ул. Центральная	76, 100	асбест	3,9	1994	100
	ул. Привольная	76, 100	асбест	1,0	1994	100
	ул. Звонкая	76, 100	асбест	0,6	1994	100
	ул. Лесная	76, 100	асбест	0,6	1994	100
<b>с. Слоновка</b>						
	с. Слоновка, северная часть	76, 100	асбест, чугун	5,2	1991	100
	с. Слоновка, южная часть	76, 100	асбест, чугун	6,0	1990	100
	<b>Х. Жилин</b>	76, 100	асбест, чугун	1,0	1990	100
	<b>ВСЕГО</b>			<b>47,9</b>		

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

$$K_c = (S_{\text{экспл}} - S_{\text{ветх}}) / S_{\text{экспл}}, \text{ где}$$

$S_{\text{экспл}}$  – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

$S_{\text{ветх}}$  – протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.

$$S_{\text{экспл}} = 47,9 \text{ км};$$

$$S_{\text{ветх}} = 47,9 \text{ км};$$

$$K_c = (47,9 - 47,9) / 47,9 = 0.$$

Сети находятся в аварийном состоянии. Имеются многочисленные утечки на водопроводе по всей его длине. В результате коррозии на большей части водопроводных сетей произошло утонение стенок труб с многочисленным появлением свищей, разрывов по всей протяженности водопроводных сетей. Статистика учета порывов отсутствует.

### **1.1.5 Анализ состояния и функционирования сооружений системы водоснабжения на территории муниципального образования**

В таблице 8 указан перечень сооружений водопроводной системы ХВС сел с. Беломестное, с. Ольховатка, с. Слоновка, х. Жилино, на территории Беломестненского сельского поселения. На остальной территории поселения используется децентрализованная система водоснабжения (шахтные колодцы).

Сооружения водопроводной сети холодного водоснабжения

Таблица 8

№ п/п	Сооружение	Адрес	Год постройки	Высота, м	Объем, м <sup>3</sup>	Состояние
1	Водонапорная башня	с. Беломестное, ул. Молодежная	2006	21	160	Требуется ремонт и окрашивание
2	Водонапорная башня	Ольховатка, ул. Молодежная	1994	16	120	Удовлетворительное
3	Водонапорная башня	с. Слоновка, ул. Южная	1990	8	25	Требуется ремонт и окрашивание
4	Водонапорная башня	Х. Жилин	1992	8	25	Требуется ремонт и окрашивание

### **Водонапорные башни**

Все водонапорные башни находятся в более или менее удовлетворительном состоянии. Накопительная емкость водонапорной башни в с. Беломестное

окрашена, протечек нет.

Водонапорные башни в с. Слоновка и х. Жилин требуют окраски и текущего ремонта. Водонапорная башня в с. Ольховатка окрашена, состояние удовлетворительное

Большая часть сооружений системы холодного водоснабжения имеет физический износ более 60 %.

Шахтные колодцы населённых пунктах муниципального образования находятся в хорошем состоянии.

### **1.1.6 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе холодного водоснабжения**

Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в Беломестненском сельском поселении используются подземные воды.

Водопроводные скважины не оборудованы узлами учёта водозабора воды. Установки очистки и обеззараживания воды отсутствуют.

Существующие шахтные колодцы на территории населённых пунктах сельского поселения находятся в хорошем состоянии.

В соответствии с данными паспорта Беломестненского сельского поселения по состоянию на начало 2015 г. жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением 96 %. Наиболее уязвимым местом в системе централизованного водоснабжения на сегодняшний момент на территории Беломестненского сельского поселения является большой износ водопроводных сетей ХВС. Статистика аварийности сетей ХВС отсутствует.

Техническое состояние сетей и оборудования системы водоснабжения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества и приводит к большим потерям воды в сетях (до 20%) при транспортировке к потребителям.

Отсутствуют проекты ЗСО источников питьевой воды, используемых для централизованного водоснабжения.

Данные проблемы приводят к необходимости обеспечения водопровода обеззараживающей установкой. Процент обеспеченности населения доброкачественной водой не оценен.

На настоящий момент доля уличной сети водопровода в поселении, нуждающейся в замене составляет 60 %. Реконструкция водопроводных сетей позволит значительно снизить количество аварий водопровода.

Основными проблемами системы водоснабжения на территории Беломестненского сельского поселения являются:

- отсутствие системы водоподготовки (фильтрация, очистка, обеззараживание и т.п.)
- изношенность (100 % ХВС) водопроводных сетей;
- большие потери воды в сетях (20%) из-за их изношенности;
- высокий уровень аварийности сетей.

## **1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.**

### **1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения поселения.**

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;
- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды;
- сокращение потерь воды;
- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности;
- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

### 1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.

Приоритетом в развитии систем водоснабжения Беломестненского сельского поселения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения.

Основным сценарием развития водоснабжения будет подключение к существующим централизованным системам потребителей, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

### 1.3. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

#### 1.3.1. Водный баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

В таблице 10 приведены общие данные о численности населения и нормативы потребления водных ресурсов на территории Беломестненского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2015 г.

Таблица 10

Показатели	ед. измер.	Потребители	Неучтенные расходы, 20%	Примечание
<b>Численность населения (потребителей)</b>				
Всего, в том числе	тыс. человек	2,309	-	по всему поселению, без учёта временного населения
малоэтажная застройка	тыс. человек	2,309	-	—
сезонное население (V-IX месяц)	тыс. чел.	0		
<b>Нормы потребление воды ХВС</b>				
малоэтажная застройка, (ИЖС)	л/чел. в сутки	150	30	водоснабжение централизованное
малоэтажная застройка, (ИЖС)	л/чел. в сутки	50	10	водоснабжение децентрализованное

Некоторые индивидуальные жилые дома в сельском поселении оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84\*.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут.

### **Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив по Беломестненскому сельскому поселению**

Таблица 11

Потребители	Ед. изм.	Кол-во	Удельн. среднесуточн. л/сут	Водопотребление			
				Суточ. м³/сут		Годовое тыс.м³/год	
				среднее	макс	среднее	макс.
Хоз- питьевые нужды	чел	2309	160	369,4	443,3	134,8	161,8
Объекты соцкультбыта	мест	409	10	4,09	4,9	1,49	1,79
Объекты здравоохранения	Больных в смену	34	15	0,51	0,61	1,19	0,22
Объекты образования	чел	180	14	2,5	3,0	0,9	1,1
Дет сад	1 ребенок	60	105	6,3	7,56	2,3	2,76
Администрация с/п	чел	10	12	0,12	0,14	0,04	0,06
Магазины	1 работник	15	12	0,18	0,22	0,07	0,08
Полив населением	чел	2309	90	207,8	249,4	75,8	91,0
Полив травяного газона	кв.м	4161	3	12,5	15	4,6	5,47
С-х животные	гол.	523	-	20,5	24,6	7,48	8,98
Всего				623,9	748,73	228,7	273,26
Неучтенные расходы	%	20.0		124,8	149,7	45,7	54,7
Итого:				748,7	898,43	274,4	327,96

Таким образом, среднесуточное потребление воды на территории муниципального образования по расчётам составляет 0,748 тыс. м³ в сутки, по состоянию на 01.01.2015 г.

В таблице 12 приведены общие характеристики расхода воды по муниципальному образованию на 01.01.2015 г.

Таблица 12

Наименование параметра	ед. измер.	Показатель и/или характеристики	Примечание
Максимальный напор в сети	кг/см <sup>2</sup>	3,0-3,5	В поселении
Расход воды общий по муниципальному образованию	тыс.м <sup>3</sup> /год	274,4	среднегодовой расчётный, табл. 10
Расход воды на наружное пожаротушение поселка	л/сек	10	от пожарных гидрантов
Наличие пожарных гидрантов	шт.	4	В поселении

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На существующий момент принят расход воды 10 л/с на 1 пожар.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с. (СНиП 2.04.01-85\*)

Трехчасовой пожарный запас составит:  $(15 + 10) \cdot 3,6 \cdot 3 = 270$  куб.м.

В таблице 13 приведены данные по балансу добычи (из артезианских скважин) и потребления холодной питьевой воды на территории сельского поселения по расчётным среднегодовым данным по состоянию на 01.01.2015г.

Таблица 13

Показатели	ед. измер.	Подача	Примечание
Мощность водозабора всего, в том числе:	м <sup>3</sup> /час	52,5	
Артезианская скважина №1 с. Беломестное	м <sup>3</sup> /час	10	табл.6
Артезианская скважина №2 с. Беломестное	м <sup>3</sup> /час	10	табл.6
Артезианская скважина №3 с. Беломестное	м <sup>3</sup> /час	6,5	табл.6
Артезианская скважина №4 с. Ольховатка	м <sup>3</sup> /час	6,5	табл.6
Артезианская скважина №5 с. Ольховатка	м <sup>3</sup> /час	6,5	табл.6
Артезианская скважина №6 с. Слоновка	м <sup>3</sup> /час	6,5	табл.6
Артезианская скважина №7 х. Жилин	м <sup>3</sup> /÷\u0430\u043d	6,5	табл..6
Объем выработки (добычи) в сутки	тыс.м <sup>3</sup> /сутки	0,748	расчет с учётом коэффициента $K_{и} = 0,75$
Передано потребителю	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,748	



Показатель	ед. измер.	Реализация ХВС (питьевого качества)	Примечание
Подъем:	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,748	
Реализация:	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,624	
Неучтенные потери	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,124	
Распределено по абонентам всего, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,748	
население	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,576	
предприятия	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,172	
Объем выработки (добычи) в сутки	тыс.м <sup>3</sup> /сут ки	0,748	расчет с учётом коэффициен та К=0,75
Передано потребителю	тыс. м <sup>3</sup> /сутки	0,748	

Таким образом, среднесуточный водозабор из артезианских скважин в сельском поселении составляет 0,748 тыс.м<sup>3</sup>, при потреблении 0,748 тыс.м<sup>3</sup> в сутки, то есть добываемый объем воды полностью покрывает ее водоразбор на территории Беломестненского сельского поселения, где имеется централизованное водоснабжение (таблица 3).

Необходимо отметить большой процент (20%) неучтенных расходов воды, так как система водопровода ХВС и ГВС находятся в очень изношенном состоянии, о чем говорилось раньше.

Частично проблему уменьшения неучтенных расходов может решить полное (100%) оснащение жилого фонда и зданий бюджетной сферы и предприятий приборами учёта воды, а также наличие коммерческих и технических приборов учёта в районе источников водоснабжения.

### 1.3.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников

Как уже говорилось, на артезианских скважинах Беломестненского сельского поселения отсутствуют приборы учёта подачи воды.

На промежуточных участках транспортировки воды от источников водоснабжения, приборы учёта также отсутствуют.

Оснащенность приборами учета абонентов Беломестненского сельского поселения составляет 31 %.

В таблица 14 приведены данные об оснащённости приборами учёта воды абонентов населенных пунктов Беломестненского сельского поселения по состоянию на 2017г.

Таблица 14

№ п/п	Населенный пункт	Общая потребность в приборах	Фактическое оснащение	Обеспеченность приборами учёта, %
	<b>ХВС</b>			
1	Беломестное с	325	85	26
2	Жилин х	4	1	25
3	Ольховатка с	232	103	44
4	Слоновка с	54	4	7
	<b>ИТОГО</b>	<b>615</b>	<b>193</b>	<b>31</b>

Программа энергосбережения по Беломестненскому сельскому поселению предусматривает 100% обеспечение приборами учёта воды объектов муниципальной собственности и бюджетной сферы к 2025 году.

### 1.3.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

На момент составления схемы водоснабжения Беломестненского поселения, потребление в сутки по расчётным данным составляет 385,1 куб. м. Следует отметить, что возраст артезианских скважин (в большинстве случаев) составляет 23 года и более, поэтому необходимо провести гидрогеологическое обследование на предмет водных запасов скважин.

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции оборудования и водопроводных сетей ХВС на территории Беломестненского сельского поселения.

Так как неучтенные потери составляют около 20%, необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода ХВС, что позволит сократить потери до 5-7% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества.

Полное оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.

## 1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

### 1.4.1 Общие данные о численности населения и водопотреблении

Расчёты перспективного потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения сделаны на основании существующей тенденции на начало 2015

года в структуре населения (табл. 1.18) и соответствующих прогнозов на 5 и 10 лет, а также генерального плана застройки Беломестненского сельского поселения.

Динамика численности наличного населения сельского поселения по данным администрации сельского поселения.

Таблица 15

Показатели	ед. измер.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Численность населения на начало года	тыс. чел.	2394	2412	2381	2361	2357	2452
Родилось***	чел.	15	16	18	16	22	26
чел. на 1000 чел.	‰						
Умерло***	чел.	46	65	56	51	49	54
чел. на 1000 чел.	‰						
Естественный прирост - всего	чел.	-31	-49	-38	-35	-27	-28

Возрастная структура населения носит регрессивный характер - количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи почти в 4 раза. Доля лиц моложе трудоспособного возраста за последние три года увеличилась на 5% и на 1 января 2015 г.

В таблице 16 приведены данные о динамике потребления воды питьевого качества по территории муниципального образования.

Динамика численности населения и водопотребления на территории муниципального образования за период 2012-2015 годы

Таблица 16

Показатель	ед. измер.	2012	2013	2014	2015
Численность населения	человек	2361	2357	2452	2454
Объем водопотребления по муниципальному образованию	тыс. м <sup>3</sup>	377,76	377,12	392,32	392,64

Численность населения по муниципальному образованию за 2012-2015 гг. в целом имеет слабую тенденцию увеличения численности населения (около 0,1 % в год).

#### 1.4.2 Прогноз численности населения

В качестве базового варианта для разработки схемы водоснабжения на перспективу предлагается использовать средний вариант прогноза численности населения муниципального образования, который предусматривает некоторое

снижение показателей естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11 человек, смертность около 22 человека, естественная убыль населения – 28 человек. Сальдо миграции предполагается положительным: прирост около 10 человек в год или 100 человек за расчетный срок, но миграционный обмен с другими территориями может быть достаточно активным и предположительно должен оказать благоприятное воздействие на формирование возрастной структуры населения.

Расчёт прогнозируемой численности населения на первую очередь (2015-2019 годы) и расчётный срок (2020-2025 годы) по населенным пунктам приведен в таблице 17

Таблица 17

Наименование населенного пункта	Все постоянное население		
	2015	2019	2024
С. Беломестное	1143	1130	1140
С. Ольховатка	790	800	805
С. Слоновка	321	330	317
Х. Жилин	55	60	65

#### 1.4.3 Прогноз потребления воды питьевого качества

В настоящем отчёте рассматривается схема системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84\*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- малоэтажные многоквартирные жилые дома с внутренним водопроводом и канализацией;
- индивидуальные жилые дома внутренним с водопроводом и канализацией.
- расходы воды на полив;

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Неучтенные расходы приняты в размере 20% от расхода воды на нужды населения. В дальнейшем в ходе проведения мероприятий по замене изношенных участков сети водопровода на территории Беломестненского сельского поселения и других мероприятий по ресурсосбережению, неучтенные расходы должны снизиться. В соответствии с прогнозируемыми данными о численности населения и экономического развития данного муниципального образования (по данным Генерального плана развития

сельского поселения) выполнен расчёт среднесуточного расхода воды питьевого качества на территории Беломестненского сельского поселения.

При расчёте предполагается, что уровень потребления воды коммерческими предприятиями и организациями остается неизменным.

Расчёты проектируемого суточного расхода воды питьевого качества по годам (первая очередь 2015-2019годы и вторая очередь 2020-2025годы) приведены в таблице 18.

Таблица 18

Наименование показателей	Население	Неучтенные расходы	Прогнозируемая численность населения, тыс. человек
2015 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,369	0,074	2309
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,443	0,087	
2016 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,369	0,074	2311
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,443	0,087	
2017 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,370	0,074	2315
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,444	0,088	
2018 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,370	0,074	2317
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,444	0,088	
2019 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,371	0,074	2320
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,445	0,089	
2020 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,371	0,074	2322
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,445	0,089	
2021год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,372	0,074	2324
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,446	0,089	
2022 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,372	0,074	2325
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,446	0,089	
2023 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,372	0,074	2327
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,446	0,089	
2024 год			
Среднесуточные расходы, тыс. м	0,372	0,074	2327
Максимально-суточные расходы, тыс. м	0,446	0,089	

Таким образом, в перспективе на 2019 год численность населения Беломестненского сельского поселения увеличится до 2,32 тыс. человек и в 2024 году до 2,33 тыс. человек. Среднесуточное потребление воды в 2019 году увеличится до 371 м<sup>3</sup> в сутки, а в 2024 году до 372 м<sup>3</sup> в сутки.

В таблице 19 показано перспективное потребление воды на территории поселения на период 2015-2025 годы при предполагаемом прогнозе численности населения муниципального образования.

Таблица 19

Динамика потребления воды питьевого качества в перспективе

Показатель	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019
Среднегодовое потребление ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	274,4	275,7	275,9	276,1	276,5
Среднесуточное потребление ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	0,748	0,751	0,753	0,755	0,760
Максимальный суточный расход ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	0,898	0,899	0,901	0,903	0,906
Показатель	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Среднегодовое потребление ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	276	276,1	276,2	276,4	276,4
Среднесуточное потребление ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	0,760	0,761	0,763	0,765	0,765
Максимальный суточный расход ХВС	тыс. м <sup>3</sup>	0,908	0,909	0,909	0,909	0,909

Расчетные прогностические расходы воды потребителями в 2025 году представлены в таблице 20

Таблица 20

№ п/п	Потребители	Расходы воды ХВС, тыс.м <sup>3</sup> /сут.		
		характеристики	средне суточные	максим. суточные К=1,2
1	Хоз- питьевые нужды	население	0,19	0,228
2	Объекты соцкультбыта	образование, культура, администрация, здравоохранение	0,011	0,013
4	Промышленные и коммерческие предприятия		0,005	0,006
5	Полив		0,133	0,16
6	С-х животные		0,021	0,025
7	Неучтенные расходы		0,072	0,086
8	Итого:		0,432	0,518

В соответствии с прогнозируемым снижением численности населения, общее потребление воды питьевого качества имеет небольшую инерционную

тенденцию спада, Прогнозируемое потребление воды питьевого качества не превышает нормативных значений и полностью обеспечено дебитом водных источников на территории Беломестненского сельского поселения.

### **1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения**

В ходе анализа состояния существующей системы централизованного водоснабжения в Беломестненском сельском поселении, установлено следующее:

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов;
- стальной водопровод (ХВС) был введен в эксплуатацию на территории сельского поселения в 1968 году, поэтому изношенность водопроводной сети составляет 70,0 %;

- число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях превышают нормативы.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить в период 2015 года по 2025 год следующие мероприятия:

- Реконструкция водопроводных сетей в с. Беломестное - 12,8 км;
- Реконструкция водопроводных сетей в с. Ольховатка - 4,5 км;
- Реконструкция водопроводных сетей в с. Слоновка - 5,0 км;
- Реконструкция водопроводных сетей в х. Жилин - 1,0 км.;
- Замена водонапорной башни в с. Слоновка и в х. Жилино объемом 25 куб. м.;
- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения сел Беломестное, Ольховатка, Слоновка, хутор Жилино;
- Замена скваженных насосов на энергосберегающие;
- Установка приборов учета воды на водозаборах Д65 - 9 шт;
- Установка приборов учета воды у потребителей Д 20 - 10 шт;
- Установка станции обезжелезования с. Беломестное
- Установка УФ-обеззараживающих устройств на водозаборах сел Беломестное, Ольховатка, Слоновка, хутор Жилино

Так же необходимо наладить производственный контроль качества питьевой воды на территории поселения.

Актуализированный план реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на 2018-2025 гг. приведен в таблице 21.

Таблица 21.

№ пп	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий)	Основные характеристики после реализации мероприятий	Год реализации меропри- ятий
1	Обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин	объект	7	Отсутствие зон санитарной охраны	Обеспечение качества воды	2019
2	Установка частотных преобразователей на скважинных насосах	объект	7	Низкая эффективность потребления энергоресурсов	Повышение надежности и эффективности водоснабжения	2023
3	Установка приборов учета на скважинах	шт	7	Отсутствие учета поднятой воды	Повышение эффективности водоснабжения	2018
4	Замена участков трубопровода в селах	км	47,9	Износ сетей, потери.	Повышение надежности и эффективности водоснабжения	2020
5	Замена водоподъемных колон на скважинах в населенных пунктах с. Беломестное с. Слоновка х. Жилино	м	300 100 100	Износ объектов водоснабжения, потери.	Повышение надежности и эффективности водоснабжения	2020
6	Ремонт колодцев у скважин сельские поселения с. Беломестное с. Слоновка х. Жилино	шт	3 1 1	Износ объектов водоснабжения, потери.	Повышение надежности и качества водоснабжения	2020



## **1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения**

### **1.6.1. Воздействие строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения на окружающую среду**

Поскольку основное негативное воздействие в период строительства водопроводных сетей и сооружений возможно будет направлено на земельные ресурсы, то для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складировается в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технологий, использования материалов в соответствии с экологическими, санитарными и технологическими нормами, объект проектирования не окажет негативного воздействия на состояние почв, геологической среды и не повлечет за собой изменения характера землепользования.

Строительство и реконструкция водопроводной сети в селах будет вестись непосредственно в населенных пунктах, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при реконструкции водопроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

При гидравлическом испытании участок трубопровода очищается, закрывается заглушками с патрубками, наполняется водой и промывается до полного очищения воды от мутных примесей.

Питьевые трубопроводы после испытания хлорируются, для этого техническая или питьевая вода сливается, а участок трубопровода наполняется хлорной водой и выдерживается в течение установленного отрезка времени. Затем хлорная вода сливается в существующую хозяйственно-бытовую канализацию или вывозится на ближайшие очистные сооружения, а участок трубопровода еще раз наполняется питьевой водой и промывается. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и технологические нужды (гидравлические испытания трубопровода) осуществляется от действующего участка водовода, не подлежащего реконструкции.

Вода на питьевые нужды в период проведения СМР привозная, бутилированная, на хозяйственно-бытовые и технологические (гидроиспытания) - из системы водоснабжения не подлежащего реконструкции. Хозяйственно - бытовые сточные воды на участке проведения работ вывозятся на ближайшие очистные сооружения.

**Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения**

<b>№ п/п</b>	<b>Объект воздействия</b>	<b>Виды работ и воздействия на окружающую среду</b>	<b>Возможные экологические последствия воздействия</b>	<b>Меры по предотвращению последствий</b>
1	Земельные ресурсы	механические повреждения отведенных земельных участков	Нарушение поверхностного слоя земли и почвы	рекультивация земель по окончании строительства (реконструкции): техническая и биологическая
1.1	Отчуждение земель	механические повреждения отведенных земельных участков	Нарушение поверхностного слоя земли и почвы	строгое соблюдение границ работ сведут к минимуму нарушение территории
1.2	Поверхностный слой земли и почвы	земляные работы	Нарушение поверхностного слоя земли	засыпка минерального грунта обратно, уплотнение до исходной плотности, планировка участка) с последующим благоустройством территории предотвратят развитие деградационных процессов.
1.3	Почвы	работа машин и механизмов на территории проведения реконструкции, образование твердых и жидких отходов	химическое загрязнение почвы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление заправки техники на сторонних автозаправочных станциях;</li> <li>- использование техники в технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной аппаратуры;</li> <li>- перемещение машин и механизмов только в пределах полосы отвода по существующим и устраиваемым на период реконструкции дорогам;</li> <li>- организация системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим своевременным вывозом в места санкционированного размещения, на вторичную переработку или обезвреживание.</li> </ul>
2	Шумовое загрязнение	Работа техники вблизи домов	Превышение акустических воздействий	разработка мероприятия по снижению акустического воздействия строительной техникой, выполнение которых обеспечит соблюдение нормативных уровней звука.

3	Санитарно-защитные зоны	нарушение регламента СЗЗ	объект не входит в состав объектов, для которых определена СЗЗ	Для участков водоводов диаметром менее 1000 мм в соответствии с п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 при отсутствии грунтовых вод ширина санитарно-защитной полосы установлена по 10 м в обе стороны от крайних трубопроводов
4	Поверхностные и подземные воды	производство строительных работ и работа техники	загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод занимаемой площадки и прилегающей территории	Сбора хоз.-бытовых сточных вод с дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения; - проезд техники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту проведения работ согласно утвержденной транспортной схеме по существующим и временным дорогам; - организация надлежащей системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим вывозом в места санкционированного размещения отходов, на вторичную переработку или обезвреживание; - благоустройство территории по окончании СМР.
5	Атмосферный воздух	загрязнение атмосферы	только в период строительных работ.	Анализ выполненных расчетов рассеивания показывает допустимость перспективной нагрузки на атмосферный воздух населенных мест.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реконструкция водопроводных сетей не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

#### **1.6.2. Качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения**

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, качество питьевой воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям.

Замена отдельных участков и реконструкция водопроводной сети позволит улучшить качество питьевой воды и условия ее подачи потребителю по сравнению с существующим положением. Вода поступает потребителю без

очистки и хлорирования. Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения остальных населенных пунктов муниципального образования должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточников.

Необходимо периодически проводить определение качественных показателей воды из источников водоснабжения на территории поселения.

Имеется насущная потребность в строительстве устройства водоподготовки питьевой воды из артезианских скважин на территории сельского поселения.

### **1.6.3 Зоны санитарной охраны и защиты**

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Проект зоны санитарной охраны в сельском поселении не разработан.

Для водозаборов сельского поселения необходимо разработать проект и обустроить зону санитарной охраны первого, второго и третьего поясов.

Требуется организация трех поясов зоны санитарной охраны в соответствии с определенными границами.

Несанкционированные свалки, возникающие на территории сельского поселения, являются загрязнителями подземных вод. Требуется организация места хранения твердых отходов вдали от источников водоснабжения.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлен в таблице 22

Таблица 22

Пояс	Запрещается	Допускается
I пояс ЗСО	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Все виды строительства;</li> <li>- Выпуск любых стоков;</li> <li>- Размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий;</li> <li>- Проживание людей;</li> <li>- Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ограждение и охрана;</li> <li>- Озеленение;</li> <li>- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения;</li> <li>- Твердое покрытие на дорожках;</li> <li>- Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС;</li> <li>- Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.;</li> <li>- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита;</li> </ul>
II и III пояса ЗСО	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;</li> <li>- Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;</li> <li>- Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);</li> <li>- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.</li> </ul>

### 1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для перспективного развития системы холодного водоснабжения Беломестненского сельского поселения, для снижения потерь воды при ее добыче и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения.

Ориентировочный объем в инвестициях для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, указанных в актуализированном плане на 2018-2025 гг. (табл. 21), приведен в таблице 23.

Таблица 23.

№ пп	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Финан- совая потреб- ность, тыс. руб без НДС	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин	объ ект	7	420		420						
2	Установка ЧРП на скважинных насосах	объ ект	7							630		
3	Установка приборов учета на скважинах	шт	7	140	140							
4	Замена участков трубопровода в селах	км	47,9	59875			59875					
5	Замена водоподъемных колон на скважинах в населенных пунктах с. Беломестное с. Слоновка х. Жилино	м	300 100 100	1250			1250					
6	Ремонт колодцев у скважин сельские поселения с. Беломестное с. Слоновка х. Жилино	шт	3 1 1	875			875					
	<b>ИТОГО</b>			<b>63190</b>	<b>140</b>	<b>420</b>	<b>62000</b>			<b>630</b>		

Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры системы водоснабжения Беломестненского сельского поселения составит 63190 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий на расчётный срок до 2025 года рекомендуется корректировать по мере реализации проектов по строительству и реконструкции системы водоснабжения данного поселения.

Корректировка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса является использование в мероприятиях по развитию сетей инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение

энергетической эффективности. Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику объемов потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

#### **1.8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.**

Динамика плановых значений показателей развития централизованной системы представлена в таблице 24.

Таблица 24.

№ п/п	Наименование планового показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Показатель качества воды	Доля проб питьевой воды в системе водоснабжения, не соответствующей санитарным нормам и правилам	%	0,002	0,03		-	-	-
2	Показатели надежности бесперебойности водоснабжения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,06	0,02		-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке	Уровень потерь холодной воды, при транспортировке	%	6	5		-	-	-
		Доля абонентов, осуществляющих расчеты по приборам учета	%	н/д	31		-	-	-
		Расход электроэнергии на осуществление водоснабжению	кВт*ч/м3	1,44	1,35		-	-	-

#### **1.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.**

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Беломестненского сельского поселения водозаборная скважина с. Ольховатка (старая) является бесхозяйным объектом. Обслуживается МУП Новооскольский водоканал.

## Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

### 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

Централизованная система канализации на территории Беломестненского сельского поселения отсутствует. Сбор сточных вод на территории поселения осуществляется за счет накопительных емкостей или выгребных ям. Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и транспортировка их на поля фильтрации г. Новый Оскол. Также на территории сельского поселения нет ливневой канализации. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется самотеком в пониженные места существующего рельефа.

Степень развития системы канализации в Беломестненском сельском поселении находится на очень низком уровне.

Ливневая канализация отсутствует.

Все это влияет на экологическую обстановку.

### 2.2 Перспективные объёмы сброса и очистки сточных вод

Для поддержания удовлетворительного санитарного состояния территории необходимо применять современные технологии очистки и обеззараживания стоков.

В соответствии с прогнозируемой динамикой численности населения и водопотребления произведен расчёт объема сточных (канализационных) вод в соответствии с нормативными объемами водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.

В настоящем проекте расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу без учета местных условий.

Расчет суточного расход стоков на хозяйственно-питьевые нужды по организациям Беломестненского сельского поселения приведен в таблице 24.

таблица 24.

№ п/п	Водопотребитель	Измеритель	Норма расхода воды л/сут	Кол-во пользователей	Суточный расход стоков м³/сут	Локальное очистное сооружение
1	Общеобразовательная школа	1уч-ся 1преподоват.	14	120	1,68	Alta Air Master 50
2	Дет. сад	1ребен.	105	40	4,2	
3.	Клуб	1место	10	240	2,4	
4.	Администрация с/п	1 чел	12	10	0,12	
	ВСЕГО				8,4	Alta Air



№ п/п	Водопотребитель	Измеритель	Норма расхода воды л/сут	Кол-во пользовате лей	Суточный расход стоков м³/сут	Локальное очистное сооружение
5	Общеобразовательная школа	1уч-ся 1преподоват.	14	60	0,84	Master 30
6	Клуб	1 место	10	147	1,47	
7	ФАП	1 бол. в смену	15	16	0,24	
	Всего				2,55	

### **2.3 Предложения по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения.**

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализовании, в населённых пунктах Беломестненского сельского поселения, следует применять локальные системы очистки. В подобных случаях целесообразно применение установок заводского изготовления. Предлагается построить локальное очистное сооружение Alta Air Master Pro 20 и подключить к нему Беломестненскую среднюю общеобразовательную школу (в здании которой располагаются детский сад, ФАП и администрация сельского поселения) и клуб.

Во всех населенных пунктах без исключения необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для жителей которые ведут личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для индивидуальных жилых домов или для группы домов.

Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод

В населенных пунктах, расположенных вдали от естественных водотоков, рекомендуется устраивать выпуски очищенных сточных вод в специально отведенные места по согласованию с контролирующими органами.

### **2.4 Безопасность и надежность систем водоотведения и очистки сточных вод**

Населенные пункты Беломестненского сельского поселения не канализована.

Действующих скотомогильников на территории сельского поселения нет.

Вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, возникают

стихийные свалки. Радиационная обстановка территории сельского поселения стабильна и соответствует естественному уровню излучения.

Состояние окружающей природной среды сельского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Для обеспечения безопасности и надежности работы системы водоотведения и очистки сточных вод на территории Беломестненского сельского поселения необходимо провести работы по строительству локальных очистных сооружений.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации, требуется организация и их законодательное оформление.

## **2.5 Оценка капитальных вложений и инвестиций в систему водоотведения**

Для перспективного развития системы водоотведения и очистки сточных вод Беломестненского сельского поселения, необходимо планомерное финансирование на ее строительство.

Объем капитальных вложений и инвестиций необходимый для строительства объектов водоотведения приведен в таблице 24.

Таблица 24

№ п/ п	Наименование объекта, мероприятия	Срок испол нения	Объем капитальных вложений и инвестиций, тыс.руб.
			Всего
1	МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа» Строительство локального очистного сооружения		452
2	МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа» Строительство локального очистного сооружения		383

Таким образом, капитальные вложения на строительство системы водоотведения в Беломестненском сельском поселении составят 853 тыс. рублей (по ценам 2015 года).

Объем перспективных капитальных вложений и инвестиции на развитие системы водоотведения рекомендуется уточнять по мере реализации проектов по расширению канализационной сети и ее строительству.

## **Заключение**

При любом сценарии социально-экономического развития Беломестненского сельского поселения предполагается, что большая часть населения Беломестненского сельского поселения сконцентрируется в с. Беломестное (около 61 %).

Вариант территориального планирования и экономического развития в границах Беломестненского сельского поселения, ориентирован на средний сценарий, то есть стабильный с небольшим снижением численности населения за счёт естественной убыли.

Численность населения на 2019 г. может составить 2,32 тыс. человек, на расчетный срок 2025 г. – 2,33 тыс. человек.

Индивидуальная застройка домами усадебного и коттеджного типа на территории населенных пунктов сельского поселения сдерживается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов подавляющей части населения.

Для совершенствования систем водоснабжения и водоотведения на территории Беломестненского сельского поселения необходима более детальная разработка планов реконструкции и строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения по срокам и объемам финансирования не только в с. Беломестное, но и других населенных пунктах. Областная и районная программа комплексного развития предусматривает расширение территорий, оснащенных централизованным водоснабжением и водоотведением, что также относится к Беломестненскому сельскому поселению.

Для эффективной работы систем водоснабжения необходима реконструкция водопроводной сети, что позволит значительно снизить потери питьевой воды в сетях. Оснащение системы водоснабжения приборами учёта в системе водозабора и сети потребителей, также позволит снизить потери питьевой воды и использовать её более рационально.

## Библиография

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Беломестненского сельского поселения велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);
- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);
- Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ;
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07. 2008 г. №123-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 01.01.2004);;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения» (в редакции от 28.05.1986);
- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в редакции от 01.01.2003);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;